



- 施工手順
- 1) 排水パイプの配管
  - 2) 断熱マット、ケイ酸カルシウム板を、接着材 (別途) で固定します
  - 3) 本体流出口と、配水管まわりの間を接着材で埋めます
  - 4) 締め付け金具で締め付け後、吊り金具 (別途) で吊って下さい

本体の表面処理: 防錆塗装  
 実容量: 94リットル  
 許容流入流量: 70.5リットル/分  
 耐火時間: 1時間  
 認定番号: PS060FL-9420

訂	年・月・日	内	製	検	年・月・日	内	製	検	備	工事名称	製	検	作成年月日	<b>カノウ株式会社</b> 樋口 渡辺 隆 縮尺 1:5, 1:2, 1:1 図番 1RI4223
正										耐火型 厨房用 側溝式吊型 グリース阻集器 KSGT-1300L	樋口	渡辺		